



PARERE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO D'AMBITO

(ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Protocollo n. 6002
del 03/11/2014



Parere di Conformità
Piano d'Ambito 2012

Comune di S.LUPO
203/2014

**Spett.le Sindaco
del Comune di San LUPO
dott. Franco MUCCI**
Via Fontanelle SNC
82034 - S. Lupo (BN)
FAX. 0824 811089

Oggetto: Parere di compatibilità, "Intervento di potenziamento delle risorse idriche zona emungimento".

Progetto Esecutivo Importo dei lavori € 159.843,62, Importo totale Q.E. € 204.400,50

Nomina Responsabile del Procedimento: ing. C. Montano nomina prot. n.4554 del 07.08.2014

Con nota prot. 1298 del 10/07/2014, assunta in data 07/08/2014 al protocollo dell'ATO al n. 4542, codesta Amministrazione ha trasmesso copia del **Progetto Esecutivo**, per il parere di competenza di questa Autorità, relativo ai lavori di "Intervento di potenziamento delle risorse idriche zona emungimento".

Nel caso in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi relativi al progetto in esame, verificate le finalità del progetto di fornire la risorsa idrica alla zona alta del paese mediante un pozzo artesiano, avendo forti crisi idriche nei mesi estivi.

Pertanto, considerato che gli interventi rientrano tra quelli previsti in condizioni emergenziali.

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per la realizzazione di detta opera, in quanto l'intervento è compatibile con le previsioni di sviluppo urbano ed infrastrutturale espresse da questo Ente.

Si prescrive comunque che, in fase di esecuzione della trivellazione e dell'incamiciatura delle pareti del pozzo, sia realizzata apposito **condizionamento del foro** nell'attraversamento dei terreni con maggiore permeabilità, al fine di salvaguardare la risorsa profonda; inoltre, di prevedere un





PARERE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO D'AMBITO

(ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

apposito tubo piezometrico, che consenta di controllare il movimento della falda e la sua ricarica, possibilmente anche con tecnologie di telecontrollo dei dati significativi.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 152/2006, gli Enti locali, ottenuto il parere di compatibilità con il Piano d'Ambito, devono stipulare convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale l'opera, una volta realizzata, è affidata in concessione.

Inoltre, per consentire l'aggiornamento della consistenza infrastrutturale del settore specifico del S.I.I., riguardante l'intervento in oggetto, occorre trasmettere, dopo il collaudo delle opere, tutti gli elaborati tecnici e grafici relativi all'effettiva realizzazione (AS-BUILT), contenenti eventuali varianti in corso d'opera, e comprensivi di eventuali caratteristiche elettriche ed elettromeccaniche che possono incidere sui costi di gestione delle opere realizzate e messe in funzione.

Al fine di evitare inconvenienti di carattere generale si raccomanda che a questo Ente venga affidata l'Alta Sorveglianza sull'esecuzione delle opere.

Per quanto di competenza, si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ed eventuali analisi su possibili ulteriori interventi di ampliamento e adeguamento delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile

Ing. Carmine MONTANO

Firmato digitalmente da Carmine Montano

ND: c=IT, o=NON PRESENTE,

sn=MONTANO,

givenName=CARMINE,

serialNumber=IT:MNTCMN77C21A

509N, dnQualifier=2012111230382,

cn=Carmine Montano

Data: 2014.11.03 08:45:33 +01'00'



**Carmine
Montano**

COMUNE DI SAN LUPO
(Ricevuto)

La presente copia è conforme
all'originale.



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Antonio Vaccarella)

Pag. 2 a 2

