ALLEGATO A
CONTENUTI E PERIODICITA' DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA ⁽¹⁾ IN Kw	ANNO CIVILE ENTRO IL QUALE SI DEVE SVOLGERE IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA A FAR DATA DAL PRECEDENTE	TIPOLOGIA RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA
IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA	GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, SOLIDO E BIOMASSA SOLIDA	$10 < P_{(2)} \leq 100$	2°	RCEE TIPO 1 RCM TIPO 1BS
		$P > 100$	1°	
	GENERATORI ALIMENTATI A GAS METANO O GPL	$10 < P \leq 100$	4° DALLA PRIMA ACCENSIONE, OGNI 2° ANNI PER I SUCCESSIVI CONTROLLI	RCEE TIPO 1
		$P > 100$	2°	
IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	A COMPRESSIONE DI VAPORE AD AZIONAMENTO ELETTRICO E AD ASSORBIMENTO A FIAMMA DIRETTA	$12 < P \leq 100$	4°	RCEE TIPO 2
		$P > 100$	2°	
	A COMPRESSIONE DI VAPORE AZIONATE DA MOTORE ENDOTERMICO	$P > 12$	4°	
	AD ASSORBIMENTO ALIMENTATE CON ENERGIA TERMICA	$P > 12$	2°	
IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO	SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO DA RETE AD UTENZA	$P > 10$	4°	RCEE TIPO 3
IMPIANTI COGENERATIVI	MICROGENERAZIONE	$PEL_{(3)} < 50$	4°	RCEE TIPO 4
	UNITÀ COGENERATIVE	$PEL \geq 50$	2°	
<p>NOTE:</p> <p>1) CI SI RIFERISCE ALLA POTENZA UTILE NOMINALE DEI GENERATORI E DELLE MACCHINE FRIGORIFERE CHE SERVONO LO STESSO IMPIANTO (CON UN UNICO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE/CONTROLLO);</p> <p>2P) = POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE;</p> <p>3 PEL= POTENZA ELETTRICA NOMINALE;</p>				